

Nr certyfikatu: A3 50611410 0001

# Certyfikat zgodności

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| <b>Posiadacz licencji:</b><br><i>License holder:</i>      | <b>NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.</b><br>No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, P. R. China   |   |            |
| <b>Producent:</b><br><i>Manufacturer:</i>                 | Tak samo jak posiadacz licencji<br><i>Same as license holder</i>  |   |            |
| <b>Typ produktu:</b><br><i>Type of product:</i>           | Inwerter hybrydowy (moduł Power Park typu A)<br><i>Hybrid Inverter (Power Park Module Type A)</i>   |   |            |
| <b>Model:</b><br><i>Model:</i>                            | SUN-xK-SG01HP3-EU-AM2<br>GB-SxK-EU GB-SxK-EU-B GB-SxK-EU-V1<br>(x=5,6,8,10,12,15,20,25)   |   |            |
| <b>Wersja oprogramowania:</b><br><i>Firmware version:</i> | 1030  |   |            |
| <b>Standard:</b><br><i>Standard:</i>                      | 2016/631 EU (NC RfG)<br>Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, Dz.U. UE z 27.4.2016 L112/1 (NC RfG) PSE 2018-12-18<br>Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci |   |            |
| <b>Raport nr.:</b><br><i>Report No.:</i>                  | CN22HU8A 006  |   |            |
| <b>Data wydania:</b><br><i>Date of issue:</i>             | 11.12.2023  | <b>Data wygaśnięcia:</b><br><i>Expiry Date:</i> | 11.12.2028 |

Niniejszy certyfikat zgodności odnosi się do wyżej wymienionego wyrobu zgodnie z programem certyfikacji MS-0022957 Zertifizierung: Grundsätze und Aufgabenbereiche der Zertifizierung (Certyfikat kodu sieci A3), który uznaje wymagania dla jednostek certyfikujących zgodnie z PTPIREE:2021-04-28: Warunki i procedury stosowania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych i jest schematem certyfikacji ISO/IEC 17067 Typ 1a. Ma to na celu sprawdzenie, czy wyżej zidentyfikowany egzemplarz jest zgodny z wyżej wymienionym wymogiem oceny. Weryfikacja ta nie oznacza oceny procesu produkcyjnego i nie zezwala na stosowanie znaku zgodności TÜV Rheinland. This certificate of conformity refers to the above mentioned product acc. to the certification program MS-0022957 Zertifizierung: Grundsätze und Aufgabenbereiche der Zertifizierung (Grid Code Certificate A3), which recognizes requirement for certification bodies as in PTPIREE:2021-04-28: Conditions and procedures for the use of certificates in the process of connecting power generation modules to power grids, and is an ISO/IEC 17067 Type 1a certification scheme. This is to verify that the above identified specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the manufacturing process and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Strona 1 z 3  
Page 1 of 3



  
Shanghai  
Dipl.-Ing. (FH) F. He  
Certyfikator

**Załącznik do A3 50611410 0001**
*Appendix to A3 50611410 0001*

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>Oceny produktów:</b><br><i>Product ratings:</i>   |   |   |   |   |
| <b>Genehmigungsinhaber:</b><br><i>License holder:</i>  | <b>NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.</b><br>No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, P. R. China |   |   |   |
| <b>Producent:</b><br><i>Manufacturer:</i>  | Tak samo jak posiadacz licencji   |   |   |   |
| <b>Typ generatora:</b><br><i>Generator Type:</i>   | Inwerter hybrydowy (moduł Power Park typu A)  |   |   |   |
| <b>Model:</b><br><i>Model:</i>   | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S5K-EU/ GB-S5K-EU-B/ GB-S5K-EU-V1   | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S6K-EU/ GB-S6K-EU-B/ GB-S6K-EU-V1 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S8K-EU/ GB-S8K-EU-B/ GB-S8K-EU-V1 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S10K-EU/ GB-S10K-EU-B/ GB-S10K-EU-V1 |
| $V_{MAX PV}$ [Vdc]   | 1000  |   |   |   |
| $I_{SC PV}$ [A]  | 30/30   | 30/30   | 30/30   | 30/30   |
| $V_{MPP}$ [Vdc]  | 150-850   |   |   |   |
| $I_{PV MAX}$ [A]   | 20/20   | 20/20   | 20/20   | 20/20   |
| $V_{BAT}$ [Vdc]  | 160-700   |   |   |   |
| $I_{BAT MAX}$ [A]  | 30  |   | 37  |   |
| $V_{output}$ [Vac]   | 3/N/PE, 230/400   |   |   |   |
| $f_n$ [Hz]   | 50/60   |   |   |   |
| $P_n$ [kW]   | 5.0   | 6.0   | 8.0   | 10.0  |
| $P_{MAX}$ [kW]   | 5.5   | 6.6   | 8.8   | 11.0  |
| $I_{MAX}$ [A]  | 8.0   | 9.6   | 12.8  | 16.0  |
| <b>Description of the structure of the power generation unit:</b><br><i>Opis budowy bloku energetycznego:</i><br>Testowany produkt to falownik, który wykorzystuje zaawansowane komponenty do konwersji elektroniki mocy, takie jak MOSFET, IGBT, do konwersji zmiennej mocy prądu stałego generowanego z paneli fotowoltaicznych (PV) na stabilną energię prądu przemiennego z sieci, która może być dostarczana do komercyjnej sieci elektrycznej.<br><i>The power conversion equipment under test is an inverter which utilizes the advanced power electronics conversion components such as MOSFET, IGBT to convert the variable DC power generated from the photovoltaic (PV) arrays to the stable utility AC power which can be fed into the commercial electrical grid.</i> |   |   |   |   |

**Załącznik do A3 50611410 0001**
*Appendix to A3 50611410 0001*

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>Oceny produktów:</b><br><i>Product ratings:</i>   |   |   |   |   |
| <b>Genehmigungsinhaber:</b><br><i>License holder:</i>  | <b>NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.</b><br>No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, P. R. China |   |   |   |
| <b>Producent:</b><br><i>Manufacturer:</i>  | Tak samo jak posiadacz licencji   |   |   |   |
| <b>Typ generatora:</b><br><i>Generator Type:</i>   | Inwerter hybrydowy (moduł Power Park typu A)  |   |   |   |
| <b>Model:</b><br><i>Model:</i>   | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S12K-EU/ GB-S12K-EU-B/ GB-S12K-EU-V1   | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S15K-EU/ GB-S15K-EU-B/ GB-S15K-EU-V1 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S20K-EU/ GB-S20K-EU-B/ GB-S20K-EU-V1 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2/ GB-S25K-EU/ GB-S25K-EU-B/ GB-S25K-EU-V1 |
| $V_{MAX PV}$ [Vdc]   | 1000  |   |   |   |
| $I_{SC PV}$ [A]  | 39/30   | 39/30   | 39/39   | 39/39   |
| $V_{MPP}$ [Vdc]  | 150-850   |   |   |   |
| $I_{PV MAX}$ [A]   | 26/20   | 26/20   | 26/26   | 26/26   |
| $V_{BAT}$ [Vdc]  | 160-700   |   |   |   |
| $I_{BAT MAX}$ [A]  | 37  |   |   | 50  |
| $V_{output}$ [Vac]   | 3/N/PE, 230/400   |   |   |   |
| $f_n$ [Hz]   | 50/60   |   |   |   |
| $P_n$ [kW]   | 12.0  | 15.0  | 20.0  | 25.0  |
| $P_{MAX}$ [kW]   | 13.2  | 16.5  | 22.0  | 27.5  |
| $I_{MAX}$ [A]  | 19.2  | 24.0  | 31.9  | 39.9  |
| <b>Description of the structure of the power generation unit:</b><br><i>Opis budowy bloku energetycznego:</i><br>Testowany produkt to falownik, który wykorzystuje zaawansowane komponenty do konwersji elektroniki mocy, takie jak MOSFET, IGBT, do konwersji zmiennej mocy prądu stałego generowanego z paneli fotowoltaicznych (PV) na stabilną energię prądu przemiennego z sieci, która może być dostarczana do komercyjnej sieci elektrycznej.<br><i>The power conversion equipment under test is an inverter which utilizes the advanced power electronics conversion components such as MOSFET, IGBT to convert the variable DC power generated from the photovoltaic (PV) arrays to the stable utility AC power which can be fed into the commercial electrical grid.</i> |   |   |   |   |